



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Ugunsdrošība publisko pasākumu laikā

Kristaps Eklons

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
priekšnieka vietnieks, tālr.67075990, e-pasts:
kristaps.eklons@vugd.gov.lv.

13.03.2018, Valmiera



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests



LATVIJAS
PASĀKUMU
FORUMS

WWW.PASAKUMUFORUMS.LV



Ugunsdrošības prasības



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

- **Publiskais pasākums** ir fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības. (*Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 1.panta 1.punkts*)
- **Publiskais objekts** ir objekts, kurā tiek organizēts publiskais pasākums, vai objekts, kurš neatkarīgi no tā faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kurš par maksu vai bez maksas ir pieejams sabiedrībai. (*Ugunsdrošības noteikumi 2.10.apakšpunkts*)
- Ugunsdrošības prasības, kas jāievēro, organizējot publiskos pasākumus, ir noteiktas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”.
- Ugunsdrošības noteikumi stājās spēkā 2016.gada 1.septembrī.



Ugunsdrošības prasības



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

- Par ugunsdrošību objektā ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā. (*Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 9.pants*)
- Objektu un teritoriju ekspluatē atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam, saskaņā ar būvprojektā (paskaidrojuma rakstā un apliecinājuma kārtē) paredzētajiem un būvniecības gaitā pieņemtajiem ugunsdrošības risinājumiem un noteikto ugunsslodzi un ievērojot normatīvo aktu prasības ugunsdrošības jomā. (*Ugunsdrošības noteikumi 9.punkts*).
- Par ugunsdrošības prasību ievērošanu un uzraudzību publiskā pasākuma norises laikā ir atbildīga publiskā pasākuma atbildīgā persona (pasākuma organizators). (*Ugunsdrošības noteikumi 333.punkts*)

LATVIJAS
PASĀKUMU
FORUMS

WWW.PASAKUMUFORUMS.LV



Ugunsdrošības prasības



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

- Ugunsdrošības instrukciju izstrādā katram publiskam pasākumam atsevišķi, ievērojot ugunsdrošības instrukcijā iekļaujamās informācijas saturu. (*Ugunsdrošības noteikumi 324.punkts*).
- Publiskā pasākuma atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instruktāžu pasākuma norisē nodarbinātajām un organizatoriski iesaistītajām personām. (*Ugunsdrošības noteikumi 325.punkts*)



Pieļaujamais cilvēku skaits



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

- Publiskā objektā cilvēku skaits un tiem paredzēto vietu skaits nedrīkst pārsniegt Ugunsdrošības noteikumos vai būvprojektā paredzēto skaitu. Pieņem, ka minimālā platība vienam cilvēkam ir 1 m² (neattiecas uz izglītības iestādēm un telpām ar stacionārām sēdvietām). (*Ugunsdrošības noteikumi 326.punkts*).
- Publiskā objektā, tā ugunsdrošības nodalījumā, objekta stāvā un telpā aizliegts atrasties (*Ugunsdrošības noteikumi 239.punkts*):
 - vairāk par 50 cilvēkiem, ja ir viena evakuācijas izeja;
 - vairāk par 500 cilvēkiem, ja ir divas evakuācijas izejas;
 - vairāk par 1000 cilvēkiem, ja ir trīs evakuācijas izejas.
- Ugunsdrošības instrukcijā norāda maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu. (*Ugunsdrošības noteikumi 180.1.8.apakšapakšpunkts*)



Evakuācijas ceļi un izejas



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

- Ja evakuācijas ceļa brīvais platums ir (*Ugunsdrošības noteikumi 241.punkts*):
 - 1m – pa to atļauts evakuēt līdz 50 cilvēkiem;
 - 1,2 m – pa to atļauts evakuēt 51-250 cilvēkus.
- Objektu būvprojektos var būt paredzēti citi evakuācijas risinājumi, kurus norāda ugunsdrošības instrukcijā. (*Ugunsdrošības noteikumi 242.punkts*)
- Durvis evakuācijas ceļos ir viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem. (*Ugunsdrošības noteikumi 243.punkts*)



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests



LATVIJAS
PASĀKUMU
FORUMS

WWW.PASAKUMUFORUMS.LV



Atklāta uguns un pirotehnika

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

- Publiskā objektā atklātu uguni un pirotehniku izmanto tikai ar pasākuma atbildīgās personas rakstisku atļauju, ja nodrošināti pasākumi, lai nepieļautu ugunsgrēka izcelšanos. (*Ugunsdrošības noteikumi 330.punkts*)
- Ja publiskā pasākumā izmanto pirotehniskos izstrādājumus, ievēro pirotehnisko izstrādājumu apriti regulējošo normatīvo aktu un pirotehnisko izstrādājumu ražotāja prasības. (*Ugunsdrošības noteikumi 331.punkts*)



LATVIJAS
PASĀKUMU
FORUMS

WWW.PASAKUMUFORUMS.LV



Publisku pasākumu aizliegts rīkot!



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Publisku pasākumu, kurā vienlaikus piedalās vairāk par 50 cilvēkiem, aizliegts rīkot:

- telpā ar aizrestotiem logiem vai logiem, kas nav atverami vai viegli izsitami, vai ja ir citi šķēršļi cilvēku glābšanai;
- telpā, kurā nav paredzēti dūmu izvades risinājumi (logi, durvis, lūkas un speciāli atvērumi ārsienās vai pārsegumā);
- būvē, kuras platība pārsniedz 300 m² un kurā nav ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Šā apakšpunkta prasības neattiecas uz atklātām pagaidu būvēm;
- būvē un telpā, kuras evakuācijas ceļi un izejas neatbilst šo noteikumu prasībām.

(Ugunsdrošības noteikumi 334.punkts)



Cilvēku izmitināšana no 01.01.2019.



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

- Publiskā objektā, ja tas atbilstoši lietošanas veidam nav paredzēts cilvēku izmitināšanai naktī, atļauts izmitināt cilvēkus naktī, ja:
 - objektā ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma;
 - objektā ir ierīkota balss izziņošanas sistēma;
 - evakuācijas ceļu skaits un platums ir atbilstošs izmitināto cilvēku skaitam;
 - evakuācija ir nodrošināta tieši uz āru no būves zemes virsmas līmenī, ja personas tiek izmitinātas ne augstāk par trešo stāvu, vai, ja personas tiek izmitinātas augstāk par trešo stāvu, evakuācija ir nodrošināta caur aizsargātu evakuācijas ceļu vai dūmaizsargātu un uguns aizsargātu kāpņu telpu.

(Ugunsdrošības noteikumi 340.punkts)



LATVIJAS
PASĀKUMU
FORUMS

WWW.PASAKUMUFORUMS.LV



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Paldies par uzmanību!

Kristaps Eklons

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks,
tālr. 67075990, e-pasts: kristaps.eklons@vugd.gov.lv.

13.03.2018, Valmiera

LATVIJAS
PASĀKUMU
FORUMS

12